

nr GSP-74401/MOD- 15/2010

OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póź. zm.) oraz rozdziałów 3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIĘ POD WARUNKIEM

**uwzględnienia uwag i zaleceń zawartych w niniejszej opinii
dokumentację projektową: PZT - Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-2 na dz. nr 41/2
przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze.**

**Zlecniodawca: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina Łukaszewska
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Góra**

NIP 611-101-93-94

Zlecenie nr

z dnia : 04.02.2010

wpłynęło dnia : 04.02.2010

UWAGI I ZALECENIA

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem , że nie zaistnieją przypadki wyszczególnione w § 13 ust. 2 w/w rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
6. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Kopie niniejszej opinii wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.
8. Obowiązuje w całości uzgodnienie ZUD/RUB 2640/RG/10 z dnia 18.02.2010 r. wydane przez TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych w Jeleniej Górze.

up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Głuch
GEODETA MIASTA



Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Zachodni
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci
ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych
tel.: 74 853 75 00
fax: 74 842 63 90
www.tp.pl www.tp.pl

**Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej – ZUDP
Ul. Ptasia 2-3
58-500 Jelenia Góra**

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Zespół Usługowania Dokumentacji Projektowej
Załącznik do opinii nr 15/2010
z dnia 2010-02-18

Numer uzgodnienia ZUD / RUB 2640 / RG/ 10

Jelenia Góra, dnia 18.02.2010 r.

Temat uzgodnienia: przebudowa przepompowni ścieków Jelenia Góra
ul. Wiejska dz. 41/2

Na załączonych mapach istniejące i projektowane urządzenia telekomunikacyjne wrysowane i oznaczone geodezyjnie a będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. są zgodne z posiadaną dokumentacją.

Uwagi i zastrzeżenia:

1. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z normami polskimi oraz zakładowymi TP.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych.
3. Przy robotach ziemnych na trasie urządzeń telekomunikacyjnych obowiązuje strefa ochronna urządzeń po 1 metrze z każdej strony. Prace w miejscach kolizyjnych należy wykonywać ręcznie.
4. Planowane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. Jako środki ochronne należy zastosować dwudzielne rury osłonowe Arota.
5. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych każdorazowo przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu przez przedstawiciela TP.
6. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione w dokumentacji należy je zabezpieczyć i powiadomić TP.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
8. O fakcie uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych należy bezzwłocznie powiadomić **Wydział Dysponenta Uszkodzeniowego, telefon: 0 800 135 200, fax: 74 840 06 28.**
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót powiadomić **Dysponenta Uszkodzeniowego TP, tel. 0 800 135 200, fax. 74 840 06 28** podając numer uzgodnienia, przewidywany termin prowadzenia robót oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.
10. Telekomunikacja Polska zastrzega sobie płatny nadzór nad prowadzonymi robotami.
11. Uwagi dodatkowe:

12. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egz. dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.
13. Uzgodnienie ważne jest 1 rok od dnia wydania.

Uzgodnił:

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych
ul. Karłowicza 17A, pok. I tel. 75 767 67 23
58-500 Jelenia Góra
Robert Grzechnik

FRASER Women's Fraser
Adriana Gori, 1980, 1981, 1982
010-08 tel. 06/5710151
1975-76, 1976-77, 1977-78

344.84

344.6

340.2

337.3

335.8

335.81

335.65

300

41

22/2

łączenie z kanałem
istniejącym

2

Załącznik do opinii nr 15/2010
z dnia 2010-02-18

- Projektowany kanał awaryjny Ks PVC kl. N D315
— Istniejący kanał grawitacyjny Ks - do wykorzystania
— Granice działek

PRACOWNIA PROJEKTOWA  SANGAZ INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze - działka nr 41/2.				NR UMOWY: 	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY				SKALA: 1:500	
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu.					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	01.2010		
ASYSTENT	mgr inż. Katarzyna Panek		01.2010		NR RYS.:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	Nr 113/DOŚ/07	01.2010		2



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12
tel. (0-75) 75-520-91(3), fax (0-75) 75-520-91**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 60.972.500,-

Znak pisma TDI/5000/21/2010

Jelenia Góra 15-02-2010

SANGAZ

**PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ
I GAZOWNICTWA**

**UL. WOJSKA POLSKIEGO 89/5
58-500 JELENIA GÓRA**

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy przepompowni PŚ2 i PŚ3 zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2010 r. Tut. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o., uzgadnia przedłożone projekty przebudowy istniejącej przepompowni PŚ2 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej przy bud. nr 52 (dz. nr 2) oraz przepompowni PŚ3 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 95 (dz. nr 41/2).

Wszelkie roboty związane z przebudową istniejących przepompowni prowadzić pod nadzorem i przy udziale uprawnionych przedstawicieli tut. Przedsiębiorstwa PWiK „WODNIK” Sp. z o. o.

Do wiadomości:

1. TOK-w/m
2. A/A

Sprawę prowadzi:

Dział Dokumentacji Technicznej
i Inwestycji
Ryszard Karbownik

WICEPREZES Zarządu
mgr inż. Mariola Lipska

py: 461.243.1522

PRASKI WODNIAK
Jelenia Góra, ul. Piastów 12
10-05 tel. (075) 75-520-91(3) wew. 112, 120, 129


ETA UPRAWNIONY
Antoni Prask
0 JELENIA GÓRA
ul. Struga 21 a
r. zawodowego 11284

Jelenia Góra 15.02.16
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODNIK" Sp. z o.o.
Jelenia Góra, Pl. Piastów 12
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I
10-05 tel. (075) 75-520-91(3) wew. 112, 120, 129

uzgodniono

FINIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Z-CIA KIEROWNIKA DZIAŁU
Dokumentacji Technicznej i Inwestycji

inż. Ryszard Karbownik



LEGENDA:

- Projektowany kanał awaryjny Ks PVC kl. N D315 L=5,60m
- Istniejący kanał grawitacyjny Ks - do wykorzystania
- Projektowany rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 D 160x9,5 L=1,70m
- Granice działek

- T - Trójnik PVC
- PKPVC - Połączenie kołnierzowe dla rur PVC
- Tk+Ks - Tuleja konierzowa PE + Kołnierz stalowy
- Z - Zasuwa nożowa podziemna DN300
- K PE - Kolano PE
- KPVC - Kolano PVC

zenie z kanałem istniejącym

2

5/45°

PVC DN300

N300/D315

=335,53 m n.p.m.

332,03 m n.p.m.

33565

33565

33551

33581

33581

33581

33581

33581

33581

33581

33581

PRACOWNIA PROJEKTOWA					
INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ					
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków PS-2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze - działka nr 41/2.				NR UMOWY:	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY				SKALA: 1:500	
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu.				NR PROJEKTU:	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR RYS.: 2
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	02.2010		
ASYSTENT	mgr inż. Katarzyna Panek		02.2010		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	Nr 113/DOŚ/07	02.2010		

DECYZJA Nr 10/WD3/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r. z późniejszymi zmianami), §140 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) §1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z 2004r.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.) oraz upoważnienie nr 214/04 z dnia 5 lutego 2004 roku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze Panu Czesławowi Wandzłowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Góra

działającej przez pełnomocnika:
PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII
SANITARNEJ I GAZOWNICTWA
SANGAZ
Halina Łukaszewska
ul. Wojska Polskiego 89/5
58-500 Jelenia Góra

uzgadnia lokalizację przepompowni ścieków oraz budowy tymczasowego kanału sanitarnego PVC D315mm na działkach drogowych nr 41/1 i 41/2 (AM-29 obręb 0060) stanowiących drogę gminną ul. Wiejską w Jeleniej Górze na następujących warunkach:

1. Zezwala się na wykonanie projektowanego przyłącza wykopem otwartym w poboczu ul. Wiejskiej.
2. Nawierzchnię pobocza odbudować zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
3. Rozkopane tereny zielone należy przywrócić do stanu pierwotnego.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych i zasypaniu wykopów warstwami gruntu grubości 30cm łącznie z jego zagęszczeniem, należy przedłożyć przy odbiorze robót protokół zagęszczenia gruntu.
5. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. nr 17 poz. 1728 i 1729/.
6. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne.
7. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodnikach.

8. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ulicy Wiejskiej powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt inwestora.
9. Zasypanie wykopów nie może być wykonywane w temperaturze poniżej 0 °C.
10. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym ulicy Wiejskiej. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
11. Decyzja ważna jest wraz załącznikiem graficznym, którym jest mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowaną trasą projektowanego tymczasowego kanału sanitarnego.
12. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 3 lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
13. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ulicy jak wyżej i wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tutejszego Zarządu w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powołując się na niniejszą decyzję.
14. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia robót budowlanych, projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię niniejszej decyzji.
15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego ulicy Wiejskiej na cele budowlane.
16. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.
17. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania stron.

POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006r./ odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Czesław Wandzel
DYREKTOR MZDiM

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a MZDiM

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I MOSTÓW**


58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
tel. 642 00 33, fax 642 00 34

-3-

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 10/WD3/2010
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.**

ul. Wiejska – nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia tłuczniowa 0/31,5	gr. 10 cm
Podbudowa tłuczniowa 0/63	gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku	gr. 10 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu




Z-ca DYREKTORA

Jerzy Bogus

461.243.1522

KLASIK Wodociągów i Kanalizacji
Jelenia Góra, ul. Świerkowa 2
35-001 Jelenia Góra, tel. 642 00 33, fax 642 00 34

TA UPRAWNIONY
Antoni Prask
JELENIA GÓRA
ul. Świerkowa 21a
zawodowego 11284



Uzgodnienie lokalizacji
kanalizacji tymczasowej
Decyzja nr 10/UD3/2010
08.02.2010

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a
tel. 642 00 33, fax 642 00 34

LEGENDA:

- Projektowany kanał awaryjny Ks PVC kl. N D315 L=5,60m
- Istniejący kanał grawitacyjny Ks - do wykorzystania
- Projektowany rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 D 160x9,5 L=1,70m
- Granice działek

- T - Trójnik PVC
- PKPVC - Połączenie kołnierzowe dla rur PVC
- Tk+Ks - Tuleja konierzowa PE + Kołnierz stalowy
- Z - Zasuwa nożowa podziemna DN300
- K PE - Kolano PE
- KPVC - Kolano PVC

ie z kanałem istniejącym

2

DN300
00/D315
35,53 m n.p.m.
2,03 m n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA SANGAZ INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków PŚ-2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze - działka nr 41/2.					NR UMOWY:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					SKALA: 1:500
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu.					NR PROJEKTU:
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR RYS.:
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	02.2010		
ASYSTENT	mgr inż. Katarzyna Panek		02.2010		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	Nr 113/DOS/07	02.2010		2